

**1. «Полы» — нормы качества работ.**

Наименование	Макс.
Стяжка: отклонение толщины от проектной не более СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	10 %
Стяжка под паркет, ламинат, линолеум (а также согласно СП 29.13330.2011 «Полы» — под покрытия на клеевой прослойке на основе цемента): просвет при проверке 2-метровой рейкой СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы» п. 8.13	2 мм
Стяжка под гидроизоляцию: просвет при проверке 2-метровой рейкой СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13	4 мм
Стяжка под иные поверхности: просвет при проверке 2-метровой рейкой СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, в СП 29.13330.2011 «Полы» <i>отсутствует</i>	6 мм
Стяжка: отклонение от заданной горизонтали не более от размера помещения (в общей сложности не более 50 мм) СНиП 3.04.01-87, п. 4.24	0,20 %
Керамическая плитка: отклонение по толщине покрытия от проектной не более СНиП 3.04.01-88, п. 4.43	10 %
Керамическая плитка: при проверке 2-метровой рейкой просвет не более СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	4 мм
Керамическая плитка: уступы между рядом уложенными плитками не более СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	1 мм
Керамическая плитка: отклонение от горизонтали не более указанной величины от размера помещения (но не свыше 50 мм) СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	0,20 %
Керамическая плитка: ширина швов не более СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	6 мм
Штучный паркет: площадь приклейки планки не менее СНиП 3.04.01-87, п. 4.38	80 %
Штучный паркет: отклонение от заданного уклона не более от размера помещения (в общем не более 50 мм) СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	0,20 %
Штучный паркет: отклонение от плоскости на 2 м не более СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	2 мм
Штучный паркет: зазоры между смежными штучными планками не более СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	0,3 мм

1. **Стяжка** не должна иметь выбоин, вздутий и трещин. Допускается наличие волосяных трещин.
2. При отсутствии сцепления стяжки или керамической плитки с подлежащим основанием (определяется путем простукивания) такие участки должны быть переложены.
3. При укладке штучного паркета не допускаются уступы между смежными планками.
4. **Внимание!** 20.05.2011 введен в действие актуализированный свод правил СП 29.13330.2011 «Полы». Данный свод правил в п. 1.4 содержит указание на то, что *строительно-монтажные* работы по изготовлению полов должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01.

**2. «Штукатурные работы» — нормы качества работ.**

Наименование	Макс.
<u>Штукатурка улучшенная</u> : отклонение от вертикали на 1 м длины (и не более 10 мм на всю высоту) не более СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	2 мм
<u>Штукатурка улучшенная</u> : отклонение от горизонтали на 1 м длины не более СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	2 мм
<u>Штукатурка улучшенная</u> : неровностей плавного очертания на 4 м при глубине до 3 мм не более СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	2
Штукатурка улучшенная: влажность подлежащего основания не более (кирпич, камень) СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	8 %

Откосы (дверные, оконные): расхождение по ширине от проектных показателей при улучшенной штукатурке не более СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	3 мм
--	------

1. Действующие нормативы предусматривают три вида штукатурки — простую, улучшенную и высококачественную.

### 3. «Облицовка керамической плиткой» — нормы качества работ.

Наименование	Макс.
Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не более СНиП 3.04.01-87, п. 3.67	0,5 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали на 1 м длины (максимально на этаж 4 мм) СНиП 3.04.01-87, п. 3.62	1,5 мм
Облицовка керамической плиткой: неровности плоскости на 2 м СНиП 3.04.01-87, п. 3.62	2 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали на 1 м длины СНиП 3.04.01-87, п. 3.62	1,5 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонение ширины шва от предусмотренной проектом СНиП 3.04.01-87, п. 3.62	+/- 0,5 мм

1. Горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67)

### 4. «Малярные работы» — нормы качества работ.

Наименование	Макс.
Малярные работы: влажность оштукатуренного или ошпатлеванного основания не более СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	8 %
Малярные работы: толщина покрытия не менее СНиП 3.04.01-87, п. 3.28	25 мкм

1. По результатам работ обеспечить однородность и однородность окрашенных поверхностей: без пятен, брызг, подтеков, морщин (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67).
2. Не допускается просвечивание подлежащих слоев краски (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67).

### 5. «Оклеивание обоями» — нормы качества работ.

Наименование	Макс.
Оклеивание стен обоями: остаточная влажность основания не более СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	8 %
Оклеивание стен обоями: отступления кромок не более (невидимы с расстояния 3м) СНиП 3.04.01-87, п. 3.67	0,5 мм

1. Не допускается наличие воздушных пузырей, пятен, пропусков, оклейки и отслоений, а также заклейки обоями плинтусов, выключателей и розеток (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67).
2. Обеспечить точную подгонку рисунка.

### 6. «Прочее» — нормы качества работ.

Наименование	Макс.
Установка подоконника: уклон верхней поверхности не менее СНиП 3.03.01-87	1 %
Дверная коробка: вертикальное отклонение не более СНиП 3.03.01-87	3 мм
Дверь внутренняя: расстояние от пола СНиП 3.03.01-87	5 мм
Дверь в сан. узле: расстояние от пола СНиП 3.03.01-87	12 мм